

**Regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie przy ul. Mazowieckiej 72.**

Regulamin określa warunki i zasady wprowadzania nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasta Miłakowo, dowożonych pojazdami asenizacyjnymi na stacje zlewne MPGK. Sp. z o.o. w Miłakowie.

§ 1.

Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają .

1. **Dostawca** nieczystości ciekłych – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kabin sanitarnych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ,

2 . **Odbiorca** nieczystości ciekłych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp . z . o . o. z siedzibą w Miłakowie , właściciel oczyszczalni ścieków i stacji zlewnej, przyjmujący dostarczone do oczyszczenia nieczystości ciekłe .

3. **Stacja zlewna** – instalacja i urządzenia zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków , służące do przyjmowania i rejestrowania dostaw nieczystości ciekłych.

4. **Nieczystości ciekłe** – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych (w tym również osady z małych oczyszczalni ścieków). Na potrzeby niniejszej regulacji wewnętrznej , pod tym pojęciem rozumie się również inne substancje płynne dostarczane za pośrednictwem stacji zlewnej do oczyszczalni ścieków , które mogą być na niej oczyszczane . Cennik usług odbioru nieczystości może różnicować cenę odbioru i oczyszczania różnych rodzajów nieczystości .

5. **Umowa** – pisemna umowa o odbiór nieczystości ciekłych, zawarta pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą.

§ 2.

Godziny otwarcia stacji zlewnych.

1. Stacja zlewna zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków w Miłakowie przy ul. Mazowieckiej 72 czynna jest od **poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 15:00 z wyłączeniem dni świątecznych.**

2. Odbiorca zastrzega sobie możliwość wystąpienia ograniczeń lub przerw w odbiorze ścieków na stacji zlewnej . Wystąpienie przerw w odbiorze ścieków może mieć miejsce w przypadku :

a) wykonywania planowanych prac konserwacyjnych i remontowych - po uprzednim poinformowaniu Dostawców ,

b) konieczność usunięcia awarii ,

c) wystąpienie klęsk żywiołowych.

d) w razie wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających odbiór ścieków.

3. Zrzut ścieków przez Dostawcę może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz umowie.

4. W przypadku braku możliwości odbioru ścieków na stacji zlewnej, Odbiorca wskaże tymczasowe miejsce zrzutu nieczystości ciekłych .

§ 3.

Zasady wprowadzania ścieków do stacji zlewnej.

1. Zrzut nieczystości ciekłych na stacji zlewnej może odbywać się tylko z pojazdów asenizacyjnych Dostawcy, który został wskazany w § 1 pkt. 2 Umowy o wprowadzanie ścieków bytowo – gospodarczych.

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych dowożonych do stacji zlewnej reguluje rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.2016.1757).

3. Nieczystości ciekłe odprowadzane do stacji zlewnej nie mogą być toksyczne , nie mogą również powodować zakłócenia w procesie biologicznego oczyszczania ścieków lub fermentacji osadów.

4. Zabrania się wprowadzania do Stacji Zlewnej :

1) ścieków zawierające elementy stałe (kamienie , plastik, elementy metalowe, itp.) mogących powodować blokowanie lub uszkodzenie stacji zlewnej,

2) ścieków zawierających tłuszcze , lakiery , żywice sztuczne , masy bitumiczne , smoły , emulsje , masy cementowe a także zawierających substancje żrące toksyczne , pieniające się , palne oraz wybuchowe (temp. zapłonu poniżej 85st. C)

3) ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze ze szpitali , klinik i ośrodków zdrowia , a także lecznic zwierząt,

4) ścieków przemysłowych,

5) odpadów, w tym w szczególności :

- a) szlamów , osadów , tłuszczów , olejów usuwanych podczas czyszczenia osadników , piaskowników, odtłuszczaczy , odolejaczy , separatorów,
- b) substancji ropopochodnych z łapaczy olejów,
- c) odpadów z hodowli i przetwórstwa zwierząt tj. gnojówki , gnojowicy , obornika , ścieków z kiszzonek, krwi , sierści , tkanek mięsnych i kostnych oraz tłuszczów z ubojni i masarni,
- d) ścieków o temperaturze powyżej 35st. C oraz częściowo zamrożniętych z elementami lodu.

§ 4.

Obowiązki dostawcy.

1. Dostawca nieczystości ciekłych jest uprawniony do zrzutu nieczystości ciekłych wyłącznie z Miasta i Gminy Miłakowo na podstawie stosownych zezwoleń.
2. Przy zrzucie nieczystości ciekłych, na stacji zlewnej w ewidencji należy podać każdorazowo prawdziwe i rzetelne dane adresowe nieruchomości (miejscowość , ulica , nr domu), z której zostały pobrane ścieki.
3. Dostawca ma obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników oczyszczalni ścieków spółki , dotyczących zrzutu ścieków.
4. Dostawca ma obowiązek każdorazowo oczyścić powierzchnię placu manewrowego z rozlanych przez niego nieczystości , po zakończeniu zrzutu ścieków do stacji zlewnej.
5. Dostawca ma obowiązek wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej ze szczególną ostrożnością oraz ścisłego przestrzegania przepisów BHP.
6. O utracie karty wjazdowej na teren oczyszczalni oraz karty z chipem umożliwiającą rejestrowanie zrzutu ścieków dowożonych należy zawiadomić Odbiorcę niezwłocznie po zaistniałej sytuacji. Wydanie nowych kart nastąpi zgodnie z cennikiem Spółki.
7. W przypadku rozwiązania umowy na dostarczanie ścieków z Odbiorcą, Dostawca ma obowiązek zwrotu kart wjazdowych i karty z chipem do rejestrowania zrzutu ścieków dowożonych niezwłocznie po jej zakończeniu.
8. Dostawca ma obowiązek utrzymania pojazdu asenizacyjnego w stanie technicznym gwarantującym niezanieczyszczanie miejsca zrzutu ścieków oraz trasy przejazdu.

§ 5.

Prawa i obowiązki spółki.

1. Odbiorca ma prawo kontrolować jakość wprowadzanych nieczystości ciekłych pod względem ich zgodności z dopuszczalnymi stężeniami zanieczyszczeń określonych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016.1757).
2. Kontrola jakości wprowadzanych ścieków może odbywać się za pomocą automatycznych pomiarów w stacji zlewnej lub laboratoryjnie .
3. Pobieranie próbek kontrolnych do analiz laboratoryjnych odbywać się będzie w obecności Dostawcy (kierowcy wozu asenizacyjnego nieczystości ciekłych) na podstawie protokołu z pobrania próbki kontrolnej (wzór protokołu w Załączniku nr 1 do Regulaminu).
4. Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo wstrzymać dostęp do stacji zlewnej Dostawcy w przypadkach :
 - a) nieopłacenia przez Dostawcę kolejnych dwóch faktur za wprowadzenie nieczystości ciekłych na stacji zlewnej,
 - b) nierzetelnego udokumentowania źródła pochodzenia nieczystości ciekłych,
 - c) nie oczyszczenia powierzchni placu manewrowego z rozlanych nieczystości po zakończeniu zrzutu ścieków do stacji zlewnej ,
 - d) cofnięcia dostawcy zezwolenia , o którym mowa w §1 ust.1,
 - e) braku aktualnej Umowy.
5. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wzywania Dostawcy do prawidłowego wykonania Umowy, w przypadku dowozu nieczystości ciekłych o wysokim stopniu toksyczności , mogących spowodować zakłócenia w procesie biologicznego oczyszczania lub fermentacji osadów (oleje , tłuszcze , smary , metale ciężkie).
6. Odbiorca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia maksymalnych dobowych limitów dowożonych ścieków.

§ 6.

Cennik i opłaty dodatkowe.

- 1 .Cenę nieczystości ciekłych, dowożonych do stacji zlewnej określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, Dostawca będzie ponosił koszty analiz kontrolnych wg. stawek obowiązujących u odbiorcy zgodnie z cennikiem badań wody i ścieków wykonywanych w Laboratorium w PWiK Ostródzie.
3. Za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej, naliczane będą opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
4. Podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków umowy w zakresie wskaźników zanieczyszczeń stanowią wyniki badań laboratoryjnych prowadzone w stacji zlewnej w stosunku do temperatury dowożonych ścieków oraz odczynu pH.
5. Każdorazowe naruszenie § 4 niniejszego Regulaminu uprawnia Usługodawcę do naliczenia Usługobiorcy opłaty dodatkowej zgodnie z Cennikiem usług dodatkowych zamieszczonym na stronie www.mpgk-milakowo.pl

§ 7.

Kontakt.

Dostawca może zgłaszać nieprawidłowości :

1. W zakresie działania urządzeń Stacji zlewnej: nr telefonu 89 758 74 55 lub 89 644 60 01 od poniedziałku do niedzieli w godz. 7:00-15:00 z wyłączeniem dni świątecznych oraz 531 109 221
2. Aktualizacji danych Dostawcy w zakresie Umowy oraz rozliczeń : od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 pod nr telefonu 89 758 74 55 lub 89 644 60 01.

§ 8.

Obowiązywanie Regulaminu.

1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu bez zmiany Umowy .
2. Regulamin korzystania ze stacji zlewnej jest dostępny na stronie internetowej: www.mpgk-milakowo.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa oraz zapisy Umowy
3. Dostawcę obowiązuje Regulamin aktualny na dzień danej dostawy .
4. Każda zmiana Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej , o której mowa w ust . 2.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 październik 2024 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie przy ul. Mazowieckiej 72.

Protokół z pobrania próbki kontrolnej nieczystości ciekłych z wozu asenizacyjnego .

1 . Nazwa Dostawcy

.....

2. Nr rejestracyjny samochodu

.....

3. Miejsce pochodzenia nieczystości ciekłych bytowych (miejscowość , ulica , nr domu)

.....

.....

.....

nieczystości bytowe

nieczystości z kabin sanitarnych

inne nieczystości ciekłe

4. Data i godzina pobrania próbki.

.....

5. Ilość ścieków dostarczonych.

.....

6. Imię i nazwisko pracownika Odbiorcy pobierającego próbkę.

.....

Podpis pracownika Odbiorcy

Podpis przedstawiciela Dostawcy

.....

.....

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie przy ul. Mazowieckiej 72.

Metodyka naliczania opłat dodatkowych za przekroczenia ładunków zanieczyszczeń powyżej wartości dopuszczalnej w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej MPGK Sp. z o.o.

Wysokość opłat dodatkowych za przekroczenie wskaźników ustala się jako iloczyn wskaźnika przekroczenia (różnica stężeń stwierdzonego i dopuszczalnego podzielona przez stężenie dopuszczalne) , ceny oczyszczania nieczystości ciekłych (wg Załącznika nr 3 do Regulaminu) i ilości nieczystości odprowadzonych oblicza się według wzoru :

$$OD = \frac{S_{rz} - S_{dop}}{S_{dop}} \times C \times V$$

Gdzie :

OD- opłata dodatkowa (zł)

S_{rz} – rzeczywiste stężenie wskaźnika zanieczyszczeń

S_{dop} – dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń, określone w załączniku nr 1 do Umowy

C – stawka cen opłaty podstawowej za odbiór i oczyszczenie 1m³ nieczystości

V – objętość nieczystości, dla których jest naliczana opłata dodatkowa (m³).